


**麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目**  
**补充通知（1）号**  
**（项目采购编号： XNY-GK-2023-003）**

各投标人：

**一、对投标人的疑问进行答复：**

1、**问：**招标图纸02张图中显示 新增PP风管 $\phi$  300mm（见下图）在技术规格书5.10.9.主要设备清单未体现，请问此部分工程量是否在本次招标范围内，请澄清。



**答：**在本次采购范围内，按采购图纸，具体设备清单风险包干。

2、**问：**招标文件未提及现场已有的DCS系统是什么品牌和系列的，请提供现场已有的DCS系品牌和系列；以便我司准确统计电气工程量。

**答：**现有除臭系统没有配置DCS系统，本次采购按采购需求进行配置。

3、**问：**除臭系统所需的上位机系统是否在本次招标范围内，如是，还请提供上位机系统是品牌和系列要求；以便我司准确统计工程量。

**答：**根据采购文件要求，除臭系统所需的上位机系统在本次招标范围内，上位机系统需提供工控机，品牌参考市场一线品牌。

（以下无正文）

本补充通知作为采购文件的一部分，与采购文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。

请各投标人于投标文件递交截止时间前自行到相关网站下载，否则，将视为已经清楚并认同本补充通知。

招 标 人：广东东实环境股份有限公司



招标代理：建成工程咨询股份有限公司



2023年10月9日