



图例

	调节阀
	Y型过滤器
	截止阀
	疏水阀
	压力表
	温度表
	止回阀

说明:

1. 本系统图仅为示意图, 用户须请资质单位设计校核后方可使用。
2. 图中双点划线框内设备、仪表、阀门为双木供货范围。
3. 疏水阀安装高度至少要比散热器出水口低300mm。

一次风蒸汽-空气预热器系统示意图				设计阶段	技术方案1	
设计	平佳涛	2019.07.24.	数量	3套	单位	mm
校对			重量		比例	
工艺			标准化		 ISO	
审核	杨世通	2019.07.24.				
图纸编号	SMPJT190723-01-B			版本	A	
				共 2 页 , 第 2 页		



上海双木散热器制造有限公司

电话: 021-33658800 33658899 传真: 33658833  
http://www.shuangmu.cn Email: sm@shuangmu.cn